

Edité le 16 août 2018

MAIRIE DE MONTCLAR
Bâtiment Communal, Col Saint-Jean

04140 MONTCLAR

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivants :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

PISCINE MUNICIPALE DE MONTCLAR

Prélèvement n°	00112545			Prélevé le : mercredi 08 août 2018 à 12h15
Bassin:	UDI 002509	PATAUGEOIRE		par : CARSO (RF)
Point de surveillance	P 0000002932	PATAUGEOIRE		Type visite : PI
Localisation exacte		PATAUGEOIRE		
Commune		MONTCLAR		

Type de l'analyse : 004PISC1 - Code SISE de l'analyse : 00112611 - Référence laboratoire : LSE1808-18534

Mesure de terrain :	Résultats	Unités	Limites de qualité	
			Inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Transparence Secchi	>1	m		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Affichage des résultats sur le site	MAJ	qualit.		
Fréquentation au moment du plv	N	qualit.		
Température de l'air	31,0	°C		
Température de l'eau	31,5	°C		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
PH	7,2	unité pH	6,90	7,70
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION				
Acide isocyanurique	35	mg/L		75,00
Chlore combiné	0,40	mg(Cl ₂)/L		0,60
Chlore disponible	3,00	mg(Cl ₂)/L	2,00	
Chlore libre	N.M.	mg(Cl ₂)/L		
Chlore libre actif	N.M.	mg(Cl₂)/L	0,40	1,40
Chlore total	3,40	mg(Cl ₂)/L		
MINERALISATION				
Chlorures	166	mg/L		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	11	mg(C)/L		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL		100
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/(100mL)		0
Pseudomonas aëruginea par 100ml	<1	n/(100mL)		0
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00112545)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'ingénieur d'Etudes Sanitaire,


Caroline CHAUVIN